



Detalhe ELE-5
Escala 1:25



Detalhe ELE-6
Escala 1:25



Detalhe ELE-11
Escala 1:25

Detalhe ELE-7
Escala 1:25



Detalhe ELE-12
Escala 1:25



Detalhe ELE-8
Escala 1:25



Detalhe ELE-13
Escala 1:25



Detalhe ELE-9
Escala 1:25

Detalhe ELE-10
Escala 1:25



Detalhe ELE-15
Escala 1:25



Detalhe ELE-16
Escala 1:25



Detalhe ELE-14
Escala 1:25

NOTAS:

1. Normas de referência: NBR 5410;
2. Cores:
- Fase: Preto ou Vermelho;
- Neutro: Azul claro;
- Retorno: Amarelo;
- Terra: Verde;
3. Eletrodutos não identificados terão diâmetro de 3/4";
4. O diâmetro dos eletrodutos poderão ser alterados, desde que os novos eletrodutos possuam área útil interna maior do que aqueles definidos em projeto;
5. Todos os elementos fora de norma deverão ser substituídos por elementos novos que respeitem as normas vigentes;
6. Os circuitos existentes não são representados neste projeto e deverão ser mantidos, respeitando as exigências do item anterior;
7. As medidas deverão ser confirmadas no local;
8. Pequenos ajustes poderão ser feitos na obra pela construtora. Porém, ajustes considerados como alteração substancial em relação ao definido noprojeto deverão ser solucionados junto ao projetista;
9. Nos pontos onde serão adicionados novos pontos elétricos, utilizar as caixas de passagem existentes para passar a fiação dos novos pontos e conectá-los aos quadros de distribuição existentes;
10. A rede de lógica é composta apenas pela infraestrutura.

Legenda - Térreo	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa de passagem 100x100x80 a 1,80 do piso
	Caixa de passagem 200x200x100 a 1,50 do piso
C	Conduiete C
	Conduiete C - Tomada alta a 2,20m do piso
	Conduiete C - Tomada média a 1,10m do piso
F	Conduiete F
	Conduiete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso
	Conduiete E - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Conduiete E - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Conduiete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Conduiete E - Tomada média a 1,10m do piso
L1	Conduiete L1
L8	Conduiete L8
T	Conduiete T
	Conduiete T - Tomada média a 1,10m do piso
	Cotovelo reto 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
M	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 40W
	Ponto genérico de luz 60W
	Quadro de distribuição
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Legenda de condutos - Térreo	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixo
	Piso
Lógica	
	Teto

Revisão	Comentário	Data	Autor
00	Emissão inicial	27/01/23	Victor Hugo

Projeto Elétrico e Lógica

OBRA:
Adequação Postão
Rua Cel. Amando Vergueiro, 25 - Centro - Espírito Santo do Pinhal/SP

ASSUNTO:
Pavimento Superior

ART:

PROJETISTA:
govbr — Documento assinado digitalmente
THALLES COQUEIRI PANCRACIO
Data: 28/01/2023 11:36:34-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Thalles Coqueiri Pancracio | CREA: 507.046.689-8

Victor Hugo Monteiro de Oliveira | CREA: 507.024.681-1

CLIENTE:
CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO
DOMINGUES:80935924870
Assinado de forma digital por CRISTINA DO CARMO BRANDAO BUENO DOMINGUES:80935924870
Dados: 2023.02.02 17:32:51 -03'00'

Município de Espírito Santo do Pinhal

FOLHA: 2 / 2

DATA:	FORMATO:	ESCALA:	CÓDIGO:
27/01/23	A1 EST	Indicada	240

CRACTO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.117.055/0001-96
R. Jorge Tibiriçá, 85 - Centro
Esp. Sto do Pinhal/SP - CEP: 13990-000
(19) 2660-2594 | projetos@cracto.com.br