

Bom dia


Solicitamos esclarecimentos quanto aos blocos de concreto, se os mesmos serão estrutural ou para vedação.

Tal questionamento se dá frente ao fato de que os preços dos mesmos são diferentes. Sem mais aguardamos retorno para dar sequencia na elaboração de proposta.

Att

Marinês Guilen

--



Escritório Diário Contábil

Avenida Suécia, 553 - Jardim Santa Terezinha I - Mogi Guaçu/SP

(19) 3891-8886 / WhatsApp (19) 9 8783-9817

Ao Departamento de Obras, bom dia.

Por gentileza, responder o pedido de esclarecimento formulado abaixo, pois o assunto é de ordem técnica, o qual não detemos de tal conhecimento.

Att.

Content-Language: pt-BR

In-Reply-To: <8e08f8aa-3125-49b9-b4f2-ada8e88369ec@pinhal.sp.gov.br>

Bom dia!

Informativo de Blocos:

BLOCO DE CONCRETO PARA ALVENARIA DE 09 X 19 X 39 - Vedação
BLOCO DE CONCRETO PARA ALVENARIA DE 14 X 19 X 39 - Vedação
BLOCO DE CONCRETO PARA ALVENARIA DE 19 X 19 X 39 - Estrutural

Fico a Disposição.

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP
JEFFERSON BIANCHINI ACENCIO
(19) 9.9414-9473

Em 29/10/2024 06:49, Junior escreveu: